

梓潼县人民医院
手术室、产房层流净化空调滤芯更换、通风系统清洗
及消毒服务采购项目

项目编号：梓人医竞（2024）029 号

竞争性磋商文件

梓潼县人民医院

2025 年 1 月

第一章 磋商邀请

梓潼县人民医院拟对手术室、产房层流净化空调滤芯更换、通风系统清洗及消毒服务采购项目采用竞争性磋商方式进行采购，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

一、项目基本情况

- 1、采购人：梓潼县人民医院
- 2、项目名称：手术室、产房层流净化空调滤芯更换、通风系统清洗及消毒服务
- 3、项目编号：梓人医竞（2024）029 号
- 4、采购内容：详见项目内容及其他商务要求。
- 5、项目预算（人民币）：60000 元（大写：陆万元整）。
注：本次报价分为 2 次报价，第 1 次报价响应文件报价不得超过招标控制价，第 2 次现场报价不得高于第 1 次响应文件报价，否则作为废标处理。

二、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 法律、行政法规规定的其他条件；
7. 本项目不接受联合体投标。

三、质量要求：符合国家、行业标准。

四、获取磋商文件方式

自行下载。

五、报名时间及方式

1. 报名截止时间：2025 年 1 月 10 日 17: 00。

2. 报名方式：

邮箱报名：1815567173@qq.com(报名时上传公司资质压缩文件，邮件名为：手术室、产房层流净化空调滤芯更换、通风系统清洗及消毒服务报名文件+公司全称+联系人及电话)

六、响应文件递交时间及地点：

1. 响应文件均须提供正本一份，副本二份，按序左侧胶装，每页加盖公司印章，需用档案袋密封，封装袋上注明公司及项目名称，加盖公司鲜章。

2. 响应文件（密封）递交截止时间：2025 年 1 月 13 日 14:30（北京时间）

3. 递交地点：梓潼县人民医院办公楼三楼会议室。

响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达磋商地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件，恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。

4. 响应文件开启时间：2025 年 1 月 13 日 14:30（北京时间）。

5. 磋商地点：梓潼县人民医院办公楼三楼会议室。

七、评审方法：综合评分法。

八、成交通知书的发放

我院向本项目成交单位发出成交通知书，成交单位须在 30 日内与我院签订合同。

九、联系方式：

地 址：梓潼县文昌镇金牛路中段 200 号

联 系 人：葛凯

联系电话：0816-8267530

第二章 采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求

（一）、手术室、产房层流净化空调滤芯更换

手术室、产房层流净化空调滤芯更换明细

序号	产品名称	型 号	单位	数量
1	高效过滤器	610*610*69	个	46
2	高效过滤器	484*484*69	个	12
3	高效过滤器	600*900*69	个	18
4	高效过滤器	600*800*69	个	2
5	尼龙网过滤器	355*250	个	23
6	尼龙网过滤器	146*336	个	16
7	尼龙网过滤器	538*248	个	5
8	中效过滤器	345*432*46	个	38
9	中效过滤器	395*512*46	个	12
10	合 计		个	172

1、安装调试要求

（1）中标人负责服务产品的安装调试服务，直至采购人能正常使用，所需的一切材料、备件、专业工具均由中标人负责提供。

（2）服务产品到达现场后，中标人接到采购人通知后 2 日

内到达现场组织安装调试，直到达到正常运行的要求。

(3) 服务产品到达后应该由中标人派专业人员进行安装调试，安装人员应该安全高效的完成安装调试服务工作，直至完成验收。

(4) 本项目涉及的所有过滤器的更换、安装均由中标人负责，手术室过滤器更换时间为周末及节假日无手术安排的时间进行，更换后须确保密封。在更换完成后，中标人应在现场配合采购人验收。

2、中标人应使用经过正规授权的产品用于服务，用于服务的产品应至少符合国家相应标准(GB/T 14295-2019《空气过滤器》或其它相关法律、法规、管理条例等文件。

3、中标人应对用于服务的过滤器产品进行检验并向采购人提供检测报告进行备案，检测报告应符合以下要求：

(1) 检测报告需要 CNAS 认证；

(2) 检测内容至少包括额定风速下的过滤器阻力、MPPS 效率、该产品标识照片、检测依据和检测方法；

(3) 检测结果应等于或优于产品标识中对应的数据。

4、中标人必须保证提供的服务产品(包括零部件)是全新的、未使用过的，具有稳定性、可靠性、安全性，并完全符合国家、行业规定的质量、规格和性能要求等技术标准。

5、采购人委托第三方检测公司按手术室分级标准进行检测，中标人保证手术室符合《医院空气净化管理规范》

(WS/T368-2012)等相关标准要求及设计标准，如检测不合格或由采购人组织的检测发现不达标，中标人应持续整改直至检测合格为准，由此产生的费用（包括采购人聘请第三方专业机构的检测费用）由中标人全部承担。

（二）、手术室、产房净化空调通风系统管道、风口、空气处理机组清洗及消毒

1、引用的法律和标准：

《空调通风系统清洗规范》GB19210-2003

《公共场所卫生管理条例实施细则》

《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》

《公共场所集中空调通风系统卫生规范》

《公共场所集中空调通风系统卫生评价规范》

《公共场所集中空调通风系统清洗规范》

《四川省公共场所卫生管理办法》（四川省政府令第 251 号）

2、技术要求：

2.1、空调通风系统的清洗采用机械清洗方法，在清洗过程中不能产生二次污染。

2.2、清洗设备能同时对风管四面进行高效彻底清洗，在清洗过程中不能损伤风管内金属管壁镀锌保护层。

2.3、严禁操作人员进入风管内进行人工清洗，风管的清洗工作应分段、分区域进行。

2.4、清洗过程中应采取风管内部保持负压、作业区隔离、

覆盖、清除的污染物妥善收集等有效控制措施，防止集中空调通风系统内的污染物散布到清洗工作区域或非清洗工作区域。过滤吸尘机排风量必须达到 $6000\sim 10000\text{m}^3/\text{h}$ 。

2.5、中标人须根据采购人空调风管的实际情况，切割制作作业出入口，在清洗完成后制作安装专业的检修门，并对检修门进行处理，确保管道的密封性、保温性能。作业出入口的开启间距不得低于 50 米。

2.6、在完成设备及管道的清洗并达到相应卫生要求后再进行消毒处理，消毒剂的选择必须在保证消毒效果的前提下，同时防止消毒溶液残留物对人体与设备的有害影响，消毒剂要求：采用无色、无味、无腐蚀消毒剂。提供消毒剂检测报告复印件并加盖中标人鲜章。

2.7、清洗完成后，风管中关闭的调节阀回调至原有状态，不改变空调系统原有送回风效果。

2.8、清洗药剂要求：采用无色、无味、无腐蚀消毒剂。提供空调专用清洗剂检测报告复印件并加盖中标人鲜章。

3、清洗效果及安全措施的要求

清洗效果：

3.1、风管清洗干净彻底，无死角盲区（中标人提供并使用全方位录像检测机器人全面检查录像），风管内表面每平方米积尘量小于 1.0 克（平方米），部件清洗后应无残留污染物检出。消毒后的风管内壁和部件细菌种类及数量需低于国

家标准要求（自然菌去除率应大于 90%，细菌总数、真菌总数应小于 100CFU/平方米），且致病微生物不得检出。

3.2、过滤网（棉）如可拆除，必须单独清洗，清洗后不结垢，干净并呈无污水下滴的干燥状态。

3.3、翅片清洗采用专用清洗剂，对翅片无腐蚀性，清洗后不结垢。

3.4、蜗壳内表面及叶轮无污染。

3.5、接水盘内无病菌衍生物，无污垢。

3.6、通风系统消毒处理：中标人应对集中空调通风系统的风管、设备、部件进行消毒处理。集中空调通风系统需要清洗并消毒时，应先进行系统或部件的清洗，达到相应卫生要求后再进行消毒处理，应选择在保证消毒效果的前提下对风管及设备损害小的消毒剂。

清洗效果的检查及验收

通风系统清洗后，由采购人组织人员和清洗机构检验人员按照有关卫生要求进行自检。由有资质的第三方专业检测机构检测并出具完全合格的检测报告。

3.7、清洗效果的影像资料：

集中空调通风系统清洗，应使用全方位录像检测机器人将清洗风管清洗前、中、后的情况录制成光盘交采购人保留。

3.8、安全措施：

中标人严格遵守采购人安全制度，清洗现场应设置安全

员，采取有效措施保证清洗施工人员及建筑物内人员的安全，确保清洗施工的顺利完成。如因清洗作业所造成的人员伤亡及采购人设备、设施的损坏，均由中标人承担全部责任和费用。

4、清洗作业过程中的污染物控制和污染物的处理：

清洗过程中应采取风管内部保持负压、作业区隔离、覆盖、清除的污物妥善收集等有效控制措施，防止集中空调系统内的污染物散布到非清洗工作区域。从空调系统清除出来的所有污染物均由中标人妥善保存，并按国家处理医疗垃圾的相关规定交采购人堆放在医疗垃圾处理站进行处理。

5、商务要求

（1）、服务时间：签订合同后，自采购人通知清洗消毒之日起，30 日内完工并配合采购人取得第三方检测单位检测（检测费由采购人承担）清洗消毒合格的检测报告。

（2）、服务地点：采购人指定地点。

（3）、付款方式：验收完成后，采购人接到中标人申请与票据凭证资料以后 30 日内支付合同金额的 100%。付款前，中标人须向采购人出具合法有效完整的增值税发票及凭证资料后进行支付结算，付款方式均采用公对公的银行转账，采购人接受转账的开户信息以合同载明的为准。

（4）、售后服务：质保期为壹年，自第三方检测单位（具有省级以上资质认定的机构）出具的合格的检测报告之日起。

质保期内中标人应对监管部门提出的问题和处罚做出相应的整改直至通过验收（如需产生其它费用，由中标人自行解决）。

第三章 响应文件格式

梓潼县人民医院

手术室、产房层流净化空调滤芯更换、通风系统清洗及消毒服务

采购项目

响 应 文 件

投标供应商(盖章):

法定代表人(负责人)或委托代理人(签字):

日 期: 2024 年 ____ 月 ____ 日

目 录

- 一、营业执照副本复印件及相关资质复印件
- 二、报价函
- 三、法定代表人（负责人）身份证明书
- 四、法定代表人（负责人）授权委托书
- 五、承诺书
- 六、服务方案（格式自拟）
- 七、拟用清洗消毒设备及产品表（格式自拟）
- 八、售后服务方案（格式自拟）
- 九、响应供应商认为应提供的其他资料（格式自拟）

一、营业执照副本复印件及相关资质复印件盖鲜章

二、报 价 函

致：梓潼县人民医院

1. 根据已收到“手术室、产房层流净化空调滤芯更换、通风系统清洗及消毒服务采购项目”磋商文件，决定参加贵院组织的本项目磋商采购。
2. 我方完全同意自行承担为磋商过程中所发生的一切费用。
我单位报价为：（大写 ）。
3. 我方同意所递交的响应文件在磋商有效期内有效，在此期间内我方有可能成交，我方将接受此约束。
4. 除非另外达成协议并生效，成交通知书和我方的响应文件将构成约束我们双方的合同。
5. 我方接受磋商文件中的所有条件。

磋商供应商：_____（盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人：_____（签字或盖章）

2024 年 月 日

三、法定代表人（负责人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

法定地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____ 性别：_____ 年龄：_____

身份证号码：_____ 职务：_____系

（磋商供应商单位名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附件：法定代表人（负责人）身份证复印件盖鲜章

磋商供应商：_____（盖章）

日期：2024 年_____月 _____日

四、法定代表人（负责人）授权委托书

致：梓潼县人民医院_____

本授权委托书声明：我_____（法定人代表（负责人）姓名）系_____（磋商供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托_____（姓名）被授权代理人身份证号码：_____，为我单位代理人，参加梓潼县人民医院的磋商活动，代理人在磋商、成交、合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务我均予以承认。代理人无转委权。

特此委托。

附件：委托代理人身份证复印件（盖公章）

磋商供应商：_____（盖章）

法定代表人（负责人）：_____（签字）

委托代理人：_____（签字）

日 期：_____年_____月_____日

注：法定代表人（负责人）亲自参加磋商活动则不需提供授权委托书。

五、承诺书

致：梓潼县人民医院

一、我公司作为本次采购项目的磋商供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加本次磋商活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次磋商活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的磋商活动的行为。

四、在参加本次磋商活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的任何资料等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

磋商供应商：_____（盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人：_____（签字或盖章）

2024 年 月 日

六、服务方案

格式自拟

七、拟用清洗消毒设备及产品表

格式自拟

八、售后服务方案

格式自拟

九、响应供应商认为应提供的其他资料

格式自拟

第四章 评分办法

1、资格审查：本项目供应商的资格条件在磋商时进行审查。供应商应在磋商响应文件中按磋商文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件必须加盖单位印章（鲜章），授权委托书必须提供授权单位原件（鲜章）并按上述顺序装订。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其磋商或成交资格被取消。

2、成交供应商确定方法：本项目磋商方法为综合评分法。评分因素主要有：报价、服务方案、履约及其它要求等，请各供货商尽量提供详尽的证明材料。综合评分明细表如下：

序号	评分因素及权重	分值	评分标准	说明
1	报价 10%	10分	以本次有效的最低磋商报价为基准价， 供应商报价得分=（基准价 / 磋商评审价）*10分*100%。	
2	公司 资质 9%	9分	根据投标人提供的质量管理体系认证证书，环境管理体系认证，职业健康安全管理体系认证资质进行评审：未提供得0分；每提供一个认证资质得3分，最高得9分（需提供证书复印件并加盖公章）	

			章)	
3	技术 参数 指标 15%	15 分	投标人对招标文件技术指标要求的满足程度进行评分，全部满足要求得 15 分，每有一条指标负偏离扣 1.5 分，扣完为止。	
4	服务 方案 31%	31 分	根据投标人提供的过滤器更换、消毒服务方案（包括实施计划、进度计划等）进行综合评审：未提供得 0 分；方案完整性较差、实用性较差、合理性较差，得 5 分；方案完整性一般、实用性一般、合理性一般，得 10 分；方案完整性良好、实用性良好、合理性良好，得 20 分；方案完整、实用、合理、针对性强，得 31 分。	
5	应急 服务 响应 方案 20%	20 分	根据供应商投标文件中服务应急预案进行综合评审：未提供得 0 分。预案详细程度较差、完善程度较差，合理性、可行性较差得 5 分；预案一般详细、一般完善，合理性、可行性一般得 12 分；预案详细、完善，合理性、可行性强得 20 分。	
6	类 似 项 目 业 绩 15%	15 分	投标人自 2022 年 1 月 1 日起至投标截止日期具有类似项目经验的一个得 3 分，每增加一个类似项目经验加 3 分，最多得 15 分。（以中标/成交通知书或合同复印件为准）	

第五章 合同模板

（以下合同内容仅为参考格式及条款，实际签订的合同内容可能发生变化。）

合同编号：XXX

签订地点：XXX

签订时间：XXX 年 XXX 月 XXX 日

采购人（甲方）：XXX

供应商（乙方）：XXX

参照《中华人民共和国政府采购法》，《中华人民共和国民法典》及 XXX 采购项目（项目编号：XXX）的《竞争性磋商文件》乙方的《响应文件》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的竞争性磋商文件、响应文件等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、手术室、产房层流净化空调滤芯更换

手术室、产房层流净化空调滤芯更换

序号	产品名称	型 号	单位	数量
1	高效过滤器	610*610*69	个	46
2	高效过滤器	484*484*69	个	12
3	高效过滤器	600*900*69	个	18
4	高效过滤器	600*800*69	个	2

5	尼龙网过滤器	355*250	个	23
6	尼龙网过滤器	146*336	个	16
7	尼龙网过滤器	538*248	个	5
8	中效过滤器	345*432*46	个	38
9	中效过滤器	395*512*46	个	12
10	合 计		个	172

1、安装调试要求

(1) 乙方负责服务产品的安装调试服务，直至甲方能正常使用，所需的一切材料、备件、专业工具均由乙方负责提供。

(2) 服务产品到达现场后，乙方接到甲方通知后 2 日内到达现场组织安装调试，直到达到正常运行的要求。

(3) 服务产品到达后应该由乙方派专业人员进行安装调试，安装人员应该安全高效的完成安装调试服务工作，直至完成验收。

(4) 本项目涉及的所有过滤器的更换、安装均由乙方负责，手术室过滤器更换时间为周末及节假日无手术安排的时间进行，更换后须确保密封。在更换完成后，乙方应在现场配合甲方验收。

2、乙方应使用经过正规授权的产品用于服务，用于服务的产品应至少符合国家相应标准(GB/T 14295-2019《空气过滤器》或其它相关法律、法规、管理条例等文件。

3、乙方应对用于服务的过滤器产品进行检验并向甲方提供检测报告进行备案，检测报告应符合以下要求：

(1) 检测报告需要 CNAS 认证；

(2) 检测内容至少包括额定风速下的过滤器阻力、MPPS 效率、该产品标识照片、检测依据和检测方法；

(3) 检测结果应等于或优于产品标识中对应的数据。

4、乙方必须保证提供的服务产品(包括零部件)是全新的、未使用过的，具有稳定性、可靠性、安全性，并完全符合国家、行业规定的质量、规格和性能要求等技术标准。

5、检测服务要求

甲方委托第三方检测公司按手术室分级标准进行检测，乙方保证手术室符合《医院空气净化管理规范》(WS/T368-2012)等相关标准要求及设计标准，并向甲方提供相关合格检测报告。如检测不合格或由甲方组织的检测发现不达标，乙方应持续整改直至检测合格为准，由此产生的费用（包括甲方聘请第三方专业机构的检测费用）由乙方全部承担。

二、手术室净化空调通风系统管道、风口、及空气处理机组清洗及消毒

1、引用的法律和标准：

《空调通风系统清洗规范》GB19210-2003

《公共场所卫生管理条例实施细则》

《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》

《公共场所集中空调通风系统卫生规范》

《公共场所集中空调通风系统卫生评价规范》

《公共场所集中空调通风系统清洗规范》

《四川省公共场所卫生管理办法》（四川省政府令第 251 号）

2、技术要求：

2.1、空调通风系统的清洗采用机械清洗方法，在清洗过程中不能产生二次污染。

2.2、清洗设备能同时对风管四面进行高效彻底清洗，在清洗过程中不能损伤风管内金属管壁镀锌保护层。

2.3、严禁操作人员进入风管内进行人工清洗，风管的清洗工作应分段、分区域进行。

2.4、清洗过程中应采取风管内部保持负压、作业区隔离、覆盖、清除的污染物妥善收集等有效控制措施，防止集中空调通风系统内的污染物散布到清洗工作区域或非清洗工作区域。过滤吸尘机排风量必须达到 $6000\sim 10000\text{m}^3/\text{h}$ 。

2.5、乙方须根据甲方空调风管的实际情况，切割制作作业出入口，在清洗完成后制作安装专业的检修门，并对检修门进行处理，确保管道的密封性、保温性能。作业出入口的开启间距不得低于 50 米。

2.6、在完成设备及管道的清洗并达到相应卫生要求后再进行消毒处理，消毒剂的选择必须在保证消毒效果的前提下，同时防止消毒溶液残留物对人体与设备的有害影响，消毒剂要求：采用无色、无味、无腐蚀消毒剂。

2.7、清洗完成后，风管中关闭的调节阀回调至原有状态，不改变空调系统原有送回风效果。

2.8、清洗药剂要求：采用无色、无味、无腐蚀消毒剂。

3、清洗效果及安全措施的要求

清洗效果：

3.1、风管清洗干净彻底，无死角盲区（乙方提供并使用全方位录像检测机器人全面检查录像），风管内表面每平方米积尘量小于 1.0 克（平方米），部件清洗后应无残留污染物检出。消毒后的风管内壁和部件细菌种类及数量需低于国家标准要求（自然菌去除率应大于 90%，细菌总数、真菌总数应小于 100CFU/平方米），且致病微生物不得检出。

3.2、过滤网（棉）如可拆除，必须单独清洗，清洗后不结垢，干净并呈无污水下滴的干燥状态。

3.3、翅片清洗采用专用清洗剂，对翅片无腐蚀性，清洗后不结垢。

3.4、蜗壳内表面及叶轮无污染。

3.5、接水盘内无病菌衍生物，无污垢。

3.6、通风系统消毒处理：乙方应对集中空调通风系统的风管、设备、部件进行消毒处理。集中空调通风系统需要清洗并消毒时，应先进行系统或部件的清洗，达到相应卫生要求后再进行消毒处理，应选择在保证消毒效果的前提下对风管及设备损害小的消毒剂。

安全措施：

3.7、乙方严格遵守甲方安全制度，清洗现场应设置安全员，采取有效措施保证清洗施工人员及建筑物内人员的安全，确保清洗施工的顺利完成。如因清洗作业所造成的人员伤亡及甲方设备、设施的损坏，

均由乙方承担全部责任和费用。

4、清洗作业过程中的污染物控制和污染物的处理：

清洗过程中应采取风管内部保持负压、作业区隔离、覆盖、清除的污物妥善收集等有效控制措施，防止集中空调系统内的污染物散布到非清洗工作区域。从空调系统清除出来的所有污染物均由乙方妥善保存，并按国家处理医疗垃圾的相关规定交甲方堆放在医疗垃圾处理站进行处理。

三、合同金额

本合同费用总额为人民币_____元，大写金额_____元。

四、服务时间及验收

1、签订合同后，自甲方通知清洗消毒之日起，30日内完工并配合甲方取得第三方检测单位检测（检测费由甲方承担）清洗消毒合格的检测报告。

2、验收合格后，乙方应将：施工日志、竣工验收单、施工过程的录像资料等相关资料交给甲方保存。

五、付款方式

1、验收完成后，甲方接到乙方申请与票据凭证资料以后30日内支付合同金额的100%。

2、付款前，乙方须向甲方出具合法有效完整的增值税发票及凭证资料后进行支付结算，付款方式均采用公对公的银行转账，甲方接受转账的开户信息以合同载明的为准。

六、售后服务

质保期为壹年，自第三方检测单位（具有省级以上资质认定的机构）出具的合格的检测报告之日起。质保期内乙方应对监管部门提出的问题和处罚做出相应的整改直至通过验收（如需产生其它费用，由乙方自行解决）。

七、违约责任

本合同双方应严格按照本合同条款约定全面履行义务，除不可抗力外乙方不能按本合同约定严格履行和全面履行本合同，乙方应承担违约责任，甲方可在价款中扣除。

八、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、严格遵守国家相关政策、法规和管理规定。乙方不得以任何形式向甲方或甲方工作人员提供回扣、礼品、现金、有价证券等为内容的商业贿赂。如违反以上承诺，统一按照相关规定处理，甲方有权随时终止合同，如果涉及违纪违法问题，移交纪检、司法部门处理，乙方承担一切法律后果。

3、本合同一式叁份，自双方签章之日起生效。甲方贰份，乙方壹份。

甲方：（盖单位公章）

乙方：（盖单位公章）

法定代表人（授权代表）：

法定代表人（授权代表）：

地 址：

地 址：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：